



澳門特別行政區政府  
 Governo da Região Administrativa Especial de Macau  
 消防局  
 Corpo de Bombeiros

頁編號 1/1  
 Pág. n.º 2069/GEL/DPI/2023  
 文件編號  
 Inf. n.º 16 / 05 / 2023  
 Data

核閱  
 Visto  
 於 16 / 5 / 2023  
 Em  
 防火廳代廳長  
 O Chefe do D.P.I. Substª

意見書

事由：申請審批防火安全系統  
 參件編號：環美工程有限公司來函編號：EA-M223-23-L902-01

於 28/04/2023 收到環美工程有限公司上述編號之文書及其附錄文件，本廳之意見如下：

Ø1. 產品列表：

項目	產品類別	型號	製造商
1.	Control and indicating equipment	AVENAR panel 8000	Bosch Sicherheitssysteme GmbH
2.		AVENAR panel 2000	
3.	Control and indicating panel	AVENAR keypad 8000	

1.1 根據交來之資料分析，本廳對 Ø1 點列表所載之防火安全系統使用於符合《樓宇及場地防火安全技術規章》規定時認為可行；然而，上述防火安全系統在設置時仍需注意以下事項：

- 防火安全系統應按照及符合《樓宇及場地防火安全技術規章》之相關規定，遞交設計圖和相應特定技術資料予本局審批；
- 防火安全系統之設置，須符合《樓宇及場地防火安全技術規章》之規定，在整體安裝使用上應注意其與整體系統之匹配性，尤其是上述規章所確認的技術規範標準和維修保養的規定；同時該等防火安全系統設置後須通過本局的檢查和測試；
- 負責防火安全系統的養護及施工之實體及技術員，應為本局註冊名單內之合資格商業企業主。

備註：

- 就是次所遞交之更新證明文件，本廳已收到並將有關文件作存檔處理；同時，倘有關權限有所變更時亦應盡快通知本廳。

吳卓斌  
 首席消防員