

BOSEC
CERTIFICAAT
N° B - 9174 - FD - 977-a

Wij certificeren dat het branddetectiesysteem BOSCH FPC-500-2 (2 zones), FPC-500-4 (4 zones), FPC-500-8 (8 zones) met volgende componenten:

zie bijlagen N° 1 & 2

beantwoordt aan de volgende voorschriften :

Reglement van het BOSEC-merk : certificatieregels Producten (BOSEC - Products rules N dd 20151112) en de Administratieve en juridische clausules (BOSEC - Admin Legal Rules N dd 20151112) EN 54-13:2005

op basis van het verslag van de laboratoria ANPI & op basis van EG(CPD) Conformiteit certificaten:

BFS/DE-S/033-2014.01.22 & 0786-CPD-21105 - 16/01/2012, 0786-CPD-20351 - 29/04/2008, 0786-CPR-20203 - 04/03/2014, 0786-CPD-20353 - 29/04/2008, 0786-CPD-20352 - 29/04/2008, 0786-CPD-20355 - 29/04/2008, 0786-CPR-20204 - 04/03/2014, 0786-CPD-20332 - 16/10/2007, 0832-CPD-1374 - 05/05/2010, 0786-CPD-20926 - 03/03/2010, 0786-CPD-21028 - 17/03/2011

*Het certificaat is alleen geldig indien de componenten van het merk **BOSEC** voorzien zijn.*

De firma

BOSCH SICHERHEITSSYSTEME GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
70839 GERLINGEN
Duitsland

*heeft toestemming om het merk **BOSEC** op de hierna vermelde componenten te gebruiken.*

Dit certificaat werd afgeleverd onder de door
ANPI *bepaalde voorwaarden en is geldig tot*

17 maart 2029

ondertekend namens **ANPI**

Brussel, 6 april 2017

i.o. ~~De Secretaris-Generaal~~

Mc Vandendorpe

BIJLAGE N° 1 AAN HET CERTIFICAAT N° B - 9174 - FD - 977-a

Het certificaat afgeleverd op 6 april 2017 aan de firma:

BOSCH SICHERHEITSSYSTEME GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
70839 GERLINGEN
DUITSLAND

is samengesteld uit de volgende elementen:

BRANDMELDCENTRALE

Bosch FPC-500-2 (2 zones) Energietoevoer geïntegreerd
Bosch FPC-500-4 (4 zones) Energietoevoer geïntegreerd
Bosch FPC-500-8 (8 zones) Energietoevoer geïntegreerd

Gefabriceerd te :

Zhuhai, China

Bewakingsmodule:

Bosch FPC-500-OCEXT (extension board open collector)
Bosch FPC-500-RLYEXT (extension board relay)

OPTISCHE ROOKMELDER:

Bosch FCP-O320 (*)

Zhuhai, China

Bosch FCP-O 500-P (**)

Zhuhai, China

Variant: Bosch FCP-O 500 (**)

THERMISCHE DETECTOR:

Bosch FCH-T320 (*) (Klasse A2R)

Zhuhai, China

MULTISENSOR DETECTOR:

Bosch FCP-OT320 (*) (thermisch klasse A2R)

Zhuhai, China

Bosch FCP-OC320 (*)

Zhuhai, China

Bosch FCP-OC 500-P (**)

Zhuhai, China

Variant: Bosch FCP-OC 500 (**)

VOETSTUK:

Bosch MS400 (*)

Bosch FCA-500-EU (**)

Variant: Bosch FCA-500-E-EU (**)

HANDBRANDMELDER:

Bosch FMC-300RW-GSRRD

Zhuhai, China

AKOESTISCHE SIGNAALGEVER:

Cooper Fulleon FNM-320-SRD

Cwmbran, UK

Variants: Cooper Fulleon FNM-320-FRD, FNM-320-SWH, FNM-320-FWH

INPUT/OUTPUT ELEMENTEN:

Bosch FLM-320-EOL2W (EOL Module 2 wires)

Zhuhai, China

Bosch FLM-320-EOL4W-S (EOL Module 4 wires)

Zhuhai, China

Al de componenten onderworpen aan de testen zijn componenten van het type 1 volgens de EN54-13 norm.

Deze bijlage maakt een onafscheidbaar deel uit van het
BOSEC *stelsel certificaat en is geldig tot*

17 maart 2029

ondertekend namens **ANPI**

Brussel, 6 april 2017

i.o. *De Secretaris-Generaal*

M. Vandendriessche

asbl **ANPI** vzw - Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve

Tel: +32.10.47.52.11 **Fax:** +32.10.47.52.70 **Email:** info@anpi.be **Internet:** www.anpi.be

Deze bijlage mag alleen in zijn geheel, zonder enige toevoeging worden gereproduceerd en is slechts geldig met het certificaat voor het merk **BOSEC**.

BIJLAGE N° 2 AAN HET CERTIFICAAT N° B - 9174 - FD - 977-a

Het certificaat afgeleverd op 6 april 2017 aan de firma:

BOSCH SICHERHEITSSYSTEME GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
70839 GERLINGEN
DUITSLAND

houdt rekening voor de Brandmeldcentrale BOSCH FPC-500-2 (2 zones), FPC-500-4 (4 zones), FPC-500-8 (8 zones) met de optionele functies van de EN54-2/A1:2006 (opties met eisen):

Opties met eisen

- 7.8 Uitgang naar brand alarmering apparatuur
- 7.11 Vertraging van uitgangen
- 7.12.1 Afhankelijkheid van meer dan één alarm signaal (type A)
- 7.12.2 Afhankelijkheid van meer dan één alarm signaal (type B)
- 7.13 Alarmteller
- 10. Mogelijkheid van periodieke meldercontrole

Deze bijlage maakt een onafscheidbaar deel uit van het
BOSEC *stelsel certificaat en is geldig tot*

17 maart 2029

ondertekend namens **ANPI**

Brussel, 6 april 2017

i.o. De Secretaris-Generaal

M. Vandendriessche



asbl **ANPI** vzw - Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve

Tel: +32.10.47.52.11 **Fax:** +32.10.47.52.70 **Email:** info@anpi.be **Internet:** www.anpi.be

Deze bijlage mag alleen in zijn geheel, zonder enige toevoeging worden gereproduceerd en is slechts geldig met het certificaat voor het merk **BOSEC**.