

## Attestation d'utilisation AEAI n° 21137

Groupe 605	Détecteurs de fumée par aspiration (application spéciale)
Requérant	Bosch Sicherheitssysteme GmbH Werner-von-Siemens-Ring 10 D-85630 Grasbrunn Germany
Fabricant	Bosch Sicherheitssysteme GmbH D-85630 Grasbrunn Germany
Produit	Ansaugrauchmelder FCS-320-TM, FAS-420-TM
Description	composé de: - Module de détecteur - unité d'aspiration et système conduit
Utilisation	compatible avec les systèmes de DI - Bosch FPA
Documentation	Zertifikat: VDS, Köln 'G 209144' (12.11.2009); Prüfbericht: VDS, Köln 'PB_BMA 07021_11.05.2007' (11.05.2007); Prüfbericht: VDS, Köln 'BMA06001' (31.01.2006); Prüfbericht: VDS, Köln 'BMA09099' (31.05.2009); Prüfbericht: VDS, Köln 'SW-2004248' (12.01.2006)
Conditions d'essai	EN 54-20
Appréciation	Correspond aux dispositions AEAI
Durée de validité	31.12.2015
Date d'édition	21.09.2010

Organisme de reconnaissance des  
autorités cantonales de protection incendie



Rumo



Julmy

