

# Anerkennung Approval



## von Bauteilen und Systemen of Components and Systems

Inhaber der Anerkennung / Holder of the Approval

Schmeissner GmbH  
Sicherheits- u. Kommunikationstechnik  
Wilhelm-Conrad-Röntgen-Straße 6  
07629 Hermsdorf

| Anerkennungs-Nr. /<br>Approval No. | Anzahl der Seiten /<br>No. of pages | gültig vom (TT.MM.JJJJ) /<br>valid from (dd.mm.yyyy) | gültig bis (TT.MM.JJJJ) /<br>valid until (dd.mm.yyyy) |
|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| G 191568                           | 7                                   | 09.04.2025                                           | 08.04.2029                                            |

Gegenstand der Anerkennung / Subject of the Approval

Magnetkontakt/ **Magnetic contact**  
MS/A - LZ

Verwendung / Use

in Einbruchmeldeanlagen der Klasse B gemäß VdS 2311 sowie  
Einbruchmeldeanlagen des Sicherheitsgrades 2 gemäß DIN  
EN 50131-1 /

in Intruder Alarm Systems of class B according to VdS 2311  
and security Grade 2 according to DIN EN 50131-1

Anerkennungsgrundlagen / Basis of the Approval

VdS 2110:2017-09  
VdS 2120:2011-06  
VdS 2344:2022-10  
EN 50131-2-6:2008

Köln, den 10.02.2025

Dr. Reinermann

Geschäftsführer /  
Managing Director

i. V. Grundmann

Leiter der Zertifizierungsstelle /  
Head of Certification Body

Die Anerkennung umfasst nur  
das angegebene Bauteil/System  
in der zur Prüfung eingereichten  
Ausführung

- mit den Bestandteilen nach  
Anlage 1,
- dokumentiert in den technischen  
Unterlagen nach Anlage 2,
- zur Verwendung in den ange-  
gebenen Einrichtungen der Brand-  
schutz- und Sicherungstechnik.

Bei der Anwendung des Gegen-  
standes der Anerkennung sind  
die Hinweise nach Anlage 3 zu  
beachten.

Das Zertifikat darf nur unverän-  
dert und mit sämtlichen Anlagen  
vervielfältigt werden. Alle Ände-  
rungen der Voraussetzungen für  
die Anerkennung sind der VdS-Zer-  
tifizierungsstelle – mitsamt den  
erforderlichen Unterlagen – unver-  
züglich zu übermitteln.

This Approval is valid only for the  
specified component/system as  
submitted for testing

- together with the parts listed in  
enclosure 1
- documented in the technical  
documents according to enco-  
sure 2
- for the use in the specified fire  
protection and security instal-  
lations.

When using the subject of the  
approval the notes of enclosure 3  
shall be observed.

This certificate may only be repro-  
duced in its present form without  
any modifications including all  
enclosures. All changes of the un-  
derlying conditions of this approval  
shall be reported at once to the  
VdS certification body including the  
required documentation.

VdS Schadenverhütung GmbH  
Amsterdamer Str. 174  
D-50735 Köln

Ein Unternehmen des Gesamt-  
verbandes der Deutschen Ver-  
sicherungswirtschaft e.V. (GDV),  
durch die DAkkS akkreditiert als  
Zertifizierungsstelle für Produkte  
in den Bereichen Brandschutz  
und Sicherungstechnik

A company of the German  
Insurance Association (GDV)  
accredited by DAkkS as certifi-  
cation body for fire protection  
and security products



zur Anerkennungsnummer/ [to Approval No.](#) G 191568 vom/ [dated](#) 10.02.2025

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.  
[Instructions for the application of the subject of approval \(see enclosure 1\).](#)

1. Das Gerät eignet sich zum Einsatz in Einbruchmeldeanlagen nach DIN VDE 0833 Teil 1:2014-10 und Teil 3:2020-10.
  2. Das Gerät entspricht der Umweltklasse III nach VdS 2110 sowie Umweltklasse IIIA der EN 50130-5.
  3. Die Magnetkontaktvariante SMK darf nur in Verbindung mit Toren oder auf Materialien mit ferromagnetischen Eigenschaften eingesetzt werden.
- 
1. [The device is qualified to use in intruder alarm systems according to DIN VDE 0833. part 1:2014-10 and part 3: 2020-10.](#)
  2. [The device complies with environmental class III of VdS 2120 and IIIA of EN 50131-2-6.](#)
  3. [The SMK magnetic contact variant may only be used in conjunction with gates or on materials with ferromagnetic characteristics.](#)