

Anerkennung Approval



von Bauteilen und Systemen of Components and Systems

Inhaber der Anerkennung / Holder of the Approval

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
DE-70839 Gerlingen

Anerkennungs-Nr. / Approval No.	Anzahl der Seiten / No. of pages	gültig vom (TT.MM.JJJJ) / valid from (dd.mm.yyyy)	gültig bis (TT.MM.JJJJ) / valid until (dd.mm.yyyy)
G 207077	8	05.07.2025	04.07.2029

Gegenstand der Anerkennung / Subject of the Approval

Eingangs-/Ausgangsgerät / Input/output device
FLM-420-RLV1-D; FLM-420-RLV1-E

Verwendung / Use

in automatischen Brandmeldeanlagen /
in automatic fire detection and fire alarm systems

Anerkennungsgrundlagen / Basis of the Approval

VdS 2344:2022-10
VdS 2543:2021-03
EN 54-17:2005 + AC:2007
EN 54-18:2005 + AC:2007

Köln, den 26.05.2025

Dr. Reinermann

Geschäftsführer /
Managing Director

i. V. Hesels

Leiter der Zertifizierungsstelle /
Head of Certification Body

Die Anerkennung umfasst nur das angegebene Bauteil/System in der zur Prüfung eingereichten Ausführung

- mit den Bestandteilen nach Anlage 1,
- dokumentiert in den technischen Unterlagen nach Anlage 2,
- zur Verwendung in den angegebenen Einrichtungen der Brandschutz- und Sicherungstechnik.

Bei der Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung sind die Hinweise nach Anlage 3 zu beachten.

Das Zertifikat darf nur unverändert und mit sämtlichen Anlagen vervielfältigt werden. Alle Änderungen der Voraussetzungen für die Anerkennung sind der VdS-Zertifizierungsstelle – mitsamt den erforderlichen Unterlagen – unverzüglich zu übermitteln.

This Approval is valid only for the specified component/system as submitted for testing

- together with the parts listed in enclosure 1
- documented in the technical documents according to enclosure 2
- for the use in the specified fire protection and security installations.

When using the subject of the approval the notes of enclosure 3 shall be observed.

This certificate may only be reproduced in its present form without any modifications including all enclosures. All changes of the underlying conditions of this approval shall be reported at once to the VdS certification body including the required documentation.

VdS Schadenverhütung GmbH
Amsterdamer Str. 174
D-50735 Köln

Ein Unternehmen des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV), durch die DAkkS akkreditiert als Zertifizierungsstelle für Produkte in den Bereichen Brandschutz und Sicherungstechnik

A company of the German Insurance Association (GDV) accredited by DAkkS as certification body for fire protection and security products



zur Anerkennungsnummer/ [to Approval No.](#) G 207077 vom/ [dated](#) 26.05.2025

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile.
[The subject of the approval comprises the following parts.](#)

Bezeichnung des Gegenstandes Description of Subject	Typ Type	Kenn-Nr. des Inhabers Holder's Registration No.	Anerkennungsnummer Approval No.
Relais-Koppler / Relay Coupler	FLM-420-RLV1-D	F.01U.012.594	
Relais-Koppler / Relay Coupler	FLM-420- RLV1-E	F.01U.012.591	

zur Anerkennungsnummer/ [to Approval No.](#) G 207077 vom/ [dated](#) 26.05.2025

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben.
[The subject of the approval is described by the following documents.](#)

Art der Unterlage Type of Document	Kennzeichnung der Unterlage Identification of document	Datum/ Revision Date/ Revision	Seiten Pages
Prüfberichte / Test Reports	160142-AU01+MMF02-PB01 160142-AU01+UCE01-PB01 160701-AU01+MMF02-PB01 160701-AU01+UCE02-PB01 160701-AU01+UCE01-PB01 BMA 07036 BMA 07021	28.08.2017 08.06.2017 31.05.2017 25.04.2017 04.04.2017 16.05.2007 11.05.2007	
FLM-420-RLV1-D			
Stromlaufplan / Circuit Diagram	STR-F.01U.024.875 V09	02.03.2015	1
Platinen-Layout / PCB Layout	INP-000-F.01U.024.875 V09	13.05.2015	2
Platinen-Layout / PCB Layout	INP-010-F.01U.309.249 V09	13.05.2015	2
Technische Zeichnung / Technical Drawing	DRW-F.01U.309.249 V03	14.05.2015	1
Stückliste / Parts List	STL-F.01U.012.594 V05	22.05.2019	2
Installationsanleitung / Installation Instructions	BDL-F.01U.013.005 V06	12.2011	24
Typenschild / Label	TSS-F.01U.012.594 V13	08.03.2018	2
Baugruppen, Gehäuseteile / Assemblies, Housing Elements			
Technische Zeichnung / Technical Drawing	DRW-F.01U.012.594 V06	21.05.2019	1
Technische Zeichnung / Technical Drawing	DRW-F.01U.025.221 V02	28.07.2018	1
Technische Zeichnung / Technical Drawing	DRW-F01U312226 V02	15.01.2016	2
Technische Zeichnung /	DRW-F01U315596 V03	19.06.2017	1

zur Anerkennungsnummer/ [to Approval No.](#) G 207077 vom/ [dated](#) 26.05.2025

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben.
[The subject of the approval is described by the following documents.](#)

Art der Unterlage Type of Document	Kennzeichnung der Unterlage Identification of document	Datum/ Revision Date/ Revision	Seiten Pages
Technical Drawing			
Technische Zeichnung /	DRW-F.01U.001.483 V01	15.02.2005	1
Technical Drawing			
Technische Zeichnung /	DRW-F.01U.001.486 V04	31.12.2019	1
Technical Drawing			
Technische Zeichnung /	DRW-F.01U.003.380 V02	05.02.2009	1
Technical Drawing			
FLM-420-RLV1-E			
Stromlaufplan /	STR-F.01U.013.081 V09	20.11.2020	1
Circuit Diagram			
Platinen-Layout /	INP-001-F.01U.013.081 V10	20.11.2020	1
PCB Layout			
Platinen-Layout /	INP-010-F.01U.012.461 V06	29.02.2016	2
PCB Layout			
Technische Zeichnung /	DRW-F.01U.012.461 V03	23.02.2007	1
Technical Drawing			
Stückliste /	STL-F.01U.012.591 V07	20.11.2020	1
Parts List			
Installationsanleitung /	BDL-F.01U.013.004 V07	12.2011	24
Installation Description			
Typenschild /	TSS-F.01U.012.591 V14	23.03.2018	1
Label			
Baugruppen, Gehäuseteile /			
Assemblies, Housing Elements			
Technische Zeichnung /	DRW-F.01U.012.591 V07	01.04.2018	1
Technical Drawing			
Technische Zeichnung /	DRW-F.01U.012.471 V03	07.07.2020	1
Technical Drawing			
Technische Zeichnung /	DRW-F.01U.012.476 V03	07.07.2020	1
Technical Drawing			

zur Anerkennungsnummer/ [to Approval No.](#) G 207077 vom/ [dated](#) 26.05.2025

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.
[Instructions for the application of the subject of approval \(see enclosure 1\).](#)

Die FLM-420-RLV1 Relaiskoppler für Niederspannung verfügen über ein Wechselkontakt-Relais zur Bereitstellung eines potentialfreien Ausgangskontaktes.

Sie sind 2-Draht-LSN-Elemente und kompatibel zu allen LSN-Brandmelderzentralen. Bei Anschaltung an die Modulare Brandmelderzentrale der Serie 5000 bietet der Koppler die erweiterte Funktionalität der LSN- Technologie.

Beschreibung Anschluss REL1 COM | NO | NC Relais (Arbeits-, Schließer- und Öffnerkontakt)
LSN SHIELD Abschirmung Kabel

LSN-POWER 0V | 0V | +24V | +24V LSN-Spannungsversorgung (Stützpunkte zum Durchschleifen)

Die Adresseinstellung der Koppler erfolgt über:

- DIP-Schalter beim FLM-420-RLV1-E
- Drehschalter beim FLM-420-RLV1-D

Die Geräte sind abwärtskompatibel zu bestehenden LSN-Systemen und Zentralen.

Die Geräte verfügen über eine integrierte Kurzschlussstrennfunktion.

Technische Daten (nach Herstellerangaben):

FLM-420-RLV1:

Eingangsspannung LSN (DC):	15 V bis 33 V
Max. Stromaufnahme aus LSN:	2,1 mA
Relais (Niederspannung):	Öffner-, Arbeits- und Schließerkontakt (NC/COM/NO)

zur Anerkennungsnummer/ [to Approval No.](#) G 207077 vom/ [dated](#) 26.05.2025

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.
[Instructions for the application of the subject of approval \(see enclosure 1\).](#)

Anforderungen gemäß VdS 2543:2021-03:

Absatz	Anforderungen	Auswertungen
5.2	Rückstellfunktion (Option mit Anforderung)	Nicht zutreffend
5.3	Softwaregesteuerte Komponenten	Anforderungen erfüllt
5.4	Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)	Anforderungen erfüllt
5.5	Störungsüberwachung und Anzeige leistungsbeeinträchtigter Übertragungswege (Option mit Anforderungen)	Nicht zutreffend
5.6	Komponenten zur Ansteuerung von Feuerlöschanlagen	Anforderungen erfüllt
5.7	Schutz durch Gehäuse	Nicht zutreffend

Kontaktbelastung (ohmsche Last):

FLM-420-RLV1-E:

Max. Schaltstrom: 1 A
 Max. Schaltspannung (DC): 30 V
 Min. Schaltstrom: 0,01 mA
 Min. Schaltspannung (DC): 10 mV

FLM-420-RLV1-D:

Max. Schaltstrom: 5 A
 Max. Schaltspannung (DC): 30 V
 Min. Schaltstrom: 0,1 mA
 Min. Schaltspannung (DC): 100 mV

Minimale Ansteuerzeit
 des angeschlossenen Gerätes: > 20 ms

zur Anerkennungsnummer/ [to Approval No.](#) G 207077 vom/ [dated](#) 26.05.2025

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.
[Instructions for the application of the subject of approval \(see enclosure 1\).](#)

The FLM-420-RLV1 relay couplers for low voltage comprise a changeover contact relay for provision of a potential-free output contact.

They are 2 wire LSN elements compatible to all LSN control and indicating equipment. When connected to the modular CIE of Series 5000, the coupler provides the extended functionality of LSN technology.

Description connection REL1 COM | NO | NC Relay (operating, closing and opening contact)
LSN SHIELD shielded cable

LSN-POWER 0V | 0V | +24V | +24V LSN voltage supply (support points to loop through)

The address adjustment of the couplers is carried out via:

- DIP switch for the FLM-420-RLV1-E
- rotary switch for the FLM-420-RLV1-D

The devices are downward compatible to existing LSN systems and CIE

The devices provide a short circuit isolating function.

Technical data (manufacturer's specifications):

FLM-420-RLV1:

Input voltage LSN (DC):	15 V to 33 V
Max. current consumption from LSN:	2.1 mA
Relay (low voltage):	opening, operating and closing contact (NC/COM/NO)

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 207077 vom/ dated 26.05.2025

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.
Instructions for the application of the subject of approval (see enclosure 1).

Requirements in accordance with VdS 2543:2021-03:

Clause	Requirements	Evaluation
5.2	Reset function (option with requirements)	Not applicable
5.3	Software controlled components	Requirement fulfilled
5.4	Electromagnetic compatibility (EMC)	Requirement fulfilled
5.5	Fault monitoring and indication of degraded transmission paths (option with requirements)	Not applicable
5.6	Components for triggering of fire extinguishing systems	Requirement fulfilled
5.7	Enclosure protection	Not applicable

Contact rating (resistive load):

FLM-420-RLV1-E:

Max. switching current: 1 A
Max. switching voltage (DC): 30 V
Min. switching current: 0.01 mA
Min. switching voltage (DC): 10 mV

FLM-420-RLV1-D:

Max. switching current: 5 A
Max. switching voltage (DC): 30 V
Min. switching current: 0.1 mA
Min. switching voltage (DC) 100 mV

Min. triggering time
of the connected device: > 20 ms