



VdS Schadenverhütung GmbH • Amsterdamer Straße 172-174 • D-50735 Köln

Notifizierte Zertifizierungsstelle für Bauprodukte • Kenn-Nummer 0786
Notified Certification Body for Construction Products • Registration No. 0786

EG-Konformitätszertifikat EC-Certificate of Conformity

0786 – CPD - 20400

Gemäß der Richtlinie 89/106/EWG des Rates der Europäischen Gemeinschaften vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über Bauprodukte (Bauproduktenrichtlinie – CPD), geändert durch die Richtlinie 93/68/EWG des Rates der Europäischen Gemeinschaften vom 22. Juli 1993, wird hiermit bestätigt, dass das Bauprodukt

In compliance with the Directive 89/106/EEC of the Council of European Communities of 21 December 1988 on the approximation of laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to the construction products (Construction Products Directive - CPD), amended by the Directive 93/68/EEC of the Council of European Communities of 22 July 1993, it has been stated that the construction product

**Elektro-Haftmagnet
GT060R018.12 mit Ankerplatte
GT060R; GT063R**

(Produktmerkmale siehe Anlage 1)

**Electrical Magnet
GT060R018.12 with keeper plate
GT060R; GT063R**

(Product parameters see appendix 1)

in Verkehr gebracht durch

placed on the market by

**Kendrion Magnettechnik GmbH
Fred-Hahn-Str. 33
DE 72514 Inzigkofen**

und erzeugt im Herstellwerk

and produced in the factory

**Kendrion Magnettechnik GmbH
Fred-Hahn-Str. 33
DE 72514 Inzigkofen**

durch den Hersteller einer werkseigenen Produktionskontrolle sowie zusätzlichen Prüfungen von im Werk entnommenen Proben nach festgelegtem Prüfplan unterzogen wird und dass die notifizierte Stelle VdS Schadenverhütung GmbH eine Erstprüfung der relevanten Eigenschaften des Produkts, eine Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle durchgeführt hat und eine laufende Überwachung, Beurteilung und Anerkennung der werkseigenen Produktionskontrolle durchführt.

Dieses Zertifikat bescheinigt, dass alle Vorschriften über die Bescheinigung der Konformität und die Leistungseigenschaften, beschrieben im Anhang ZA der Norm(en)

is submitted by the manufacturer to a factory production control and to the further testing of samples taken at the factory in accordance with a prescribed test plan and that the notified body VdS Schadenverhütung GmbH has performed the initial type-testing for the relevant characteristics of the product, the initial inspection of the factory and of the factory production control and performs the continuous surveillance, assessment and approval of the factory production control.

This certificate attests that all provisions concerning the attestation of conformity and the performances described in the Annex ZA of the standard

EN 1155: 1997 + A1: 2002


angewendet wurden und dass das Produkt alle darin vorgeschriebenen Anforderungen erfüllt.

Dieses Zertifikat wurde erstmals am 11.10.2007 ausgestellt und gilt solange, wie die Festlegungen in der angeführten harmonisierten technischen Spezifikation oder die Herstellbedingungen im Werk oder die werkseigene Produktionskontrolle selbst nicht wesentlich verändert werden.

were applied and that the product fulfils all the prescribed requirements.

This certificate was first issued on 11.10.2007 and remains valid as long as the conditions laid down in the harmonised technical specification in reference or the manufacturing conditions in the factory or the FPC itself are not modified significantly.

Köln, 01.07.2011


(i.V. Hesels)

Leiter der Zertifizierungsstelle
Head of Certification Body



**Anlage 1 (Seite 1/2) zu EG-Konformitätszertifikat
Annex 1 (Page 1/2) to EC-Certificate of Conformity**

0786 – CPD – 20400

01.07.2011

Produktmerkmale / product parameters

Elektrisch betriebene Feststellvorrichtungen für Drehflügeltüren

Ausführung Elektro-Haftmagnet GT060R018.12 Ausführung 1,6 W
Elektro-Haftmagnet GT060R018.12 Ausführung 2,1 W

zu verwenden mit Ankerplatte Typen GT060R005-200; GT060R006-200; GT060R007-200;
GT063R005-200; GT063R006-200; GT063R007-200

Anschlagart Boden-, Wand- und Deckenmontage

Elektrische Größen Elektro-Haftmagnet	GT060R018.12 Ausführung 1,6 W	GT060R018.12 Ausführung 2,1 W
Betriebsspannung U (DC)	24 V ± 15 %	24 V ± 15 %
Leistungsaufnahme P	1,6 W	2,1 W
Nennstrom I	65 mA	89 mA
Einschaltdauer (ED)	100 %	100 %
Haftkraft F	686 N bei 24 V	800 N bei 24 V
Luftspalt	direkte Auflage	direkte Auflage
Umgebungstemperatur	-5 °C bis +35 °C	-5 °C bis +35 °C
Remanenz	< 1 N	< 1 N
Funkenlös- und Verpolungsschutz, Zenerdiode	vorhanden	vorhanden
Anschlussart	Klemme	Klemme

Klassifikation der elektrisch betriebenen Feststellvorrichtung

3	5	3 7	1	1	2
---	---	--------	---	---	---

**Anlage 1 (Seite 2/2) zu EG-Konformitätszertifikat
Annex 1 (Page 2/2) to EC-Certificate of Conformity**

0786 – CPD – 20400

01.07.2011

Produktmerkmale / product parameters

Electrically powered hold-open devices for swing doors

Design Electrical magnets GT060R018.12 realised 1,6 W
Electrical magnets GT060R018.12 realised 2,1 W

apply to keeper plate type GT060R005-200; GT060R006-200; GT060R007-200;
GT063R005-200; GT063R006-200; GT063R007-200

Back stop Ground, wall and ceiling installation

Electrical parameters Electrical magnet	GT060R018.12 realisation 1,6 W	GT060R018.12 realisation 2,1 W
Operating voltage U (DC)	24 V ± 15 %	24 V ± 15 %
Power consumption P	1,6 W	2,1 W
Nominal current I	65 mA	89 mA
duty rating	100 %	100 %
Holding force F	686 N at 24 V	800 N at 24 V
Air gap	direct on plate	direct on plate
Ambient temperaturer	-5 °C up to +35 °C	-5 °C up to +35 °C
Remanence	< 1 N	< 1 N
Spark quenching and voltage reversal protection, Zener-diode	installed	installed
Connectivity	terminal block	terminal block

Classification of electrically operated hold-open devices

3	5	3 7	1	1	2
---	---	--------	---	---	---
