



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
消防局
Corpo de Bombeiros

澳門板樟堂巷 2A 號
力騰商業中心, A1 樓
環美工程有限公司 台啟

來函編號
Sua referência

來函日期
Sua comunicação de

發函編號
Nossa referência

澳門何鴻燊博士大馬路
Av. Doutor Stanley Ho, Macau

EA-M223-17-L518-01

01/08/2017

8258/DPI/2017

29 AUG 2017

事由：
Assunto

寄送意見書 — 申請審批“博世 AVENAR 4000(425)系列火警探測器”於澳門地區使用

敬啟者：

按來函之要求，現附上本局第 3175/GEL/DPI/2017 號意見書複印本乙份。

順頌
台祺

局長

梁毓森
消防總監



澳門特別行政區政府
 Governo da Região Administrativa Especial de Macau
 消防局
 Corpo de Bombeiros

頁編號 1/1
 Pág. n.º
 文件編號 3175/GEL/DPI/2017
 Inf. n.º
 日期: 28 / 08 / 2017
 Data

核閱
 Visto

於 28 / 08 / 2017
 Em
 防火廳廳長
 O Chefe do D.P.I.

意見書

事由：申請審批"博世 AVENAR 4000 (425) 系列火警探測器"於澳門地區使用
 參件編號：環美工程有限公司信函編號：EA-M223-17-L518-01
 意見書編號：2745/GEL/DPI/2017，2744/GEL/DPI/2017

於 01/08/2017 收到環美工程有限公司之文書及其附錄文件，本局之意見如下：


Ø1. 產品列表：

序號	產品名稱	型號	品牌
1.	Optical Smoke detector scattered light type	FAP-425-O-R	Bosch Sicherheitssysteme GmbH
2.		FAP-425-O	
3.		FAP-425-DO-R	
4.	Multi sensor detector	FAP-425-OT-R	
5.		FAP-425-OT	
6.		FAP-425-DOTC-R	
7.		FAP-425-DOT-R	
8.	Heat detector	FAH-425-T-R	

- 1.1 根據交來資料分析後，本局對 Ø1 點列表所載之消防設備使用於符合《防火安全規章》規定時沒有異議。然而，上述消防設備在設置時，在整體安裝使用上應注意其與整體系統之匹配性，且仍需注意以下事項：
- 1.1.1 消防設備/器材應按照及符合《防火安全規章》之相關規定，遞交設計圖和相應特定技術資料予權限部門審批；
 - 1.1.2 消防設備/器材之設置，須符合《防火安全規章》之規定，尤其是上述規章所確認的技術規範標準和維修保養的規定。同時該等消防設備/器材設置後須通過消防局的檢查和測試；
 - 1.1.3 負責消防設備/器材的養護及施工之合資格人員或實體，應為澳門特別行政區權限部門(土地工務運輸局)註冊認可之專業實體。

備註：

- a. 就本局發出之第 2745/GEL/DPI/2017 號意見書所要求遞交之文件，本局已收到並將有關文件作存檔處理；同時，倘有關權限有所變更時亦應盡快通知本局。


 周偉祥
 首席消防員

