



## TC6000 Testkabel



Testkabel zum Anschließen des Melders an einen Voltmeter.  
Die Länge beträgt 4,6 m.

### Planungshinweise

#### Kompatibilität

Das Testkabel ist mit den folgenden Meldern kompatibel:

Meldertyp	Meldermodelle
Vorhangversion	DS720i, DS778, DS794Z, ZX794Z
Optisch	DS415i, DS415iDC, DS435i
PIR	DS306E, DS307, ZX776Z, DS308EA Serie, DS915
TriTech PIR	DS950 Serie, DS970 Serie
Deckenmelder,	DS936, DS938, ZX938Z

### Bestellinformation

App.Schl.	VEPOS	Bestellnummer
		<b>TC6000 Testkabel</b>
Testkabel zum Anschließen des Melders an einen Voltmeter. Die Länge beträgt 4,6 m.		

4.998.800.317

**Germany:**  
Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Werner-von-Siemens-Ring 10  
85630 Grasbrunn  
Tel.: +49 (0)89 6290 0  
Fax: +49 (0)89 6290 1020  
de.securitysystems@bosch.com  
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

**Weitere Produktinformationen:**  
Bosch Sicherheitssysteme STDE  
Werner-Heisenberg-Strasse 16  
34123 Kassel  
Tel.: /Fax: +49 (0)561 89 08  
CCTV: -200/-299; Comm. -300/-399  
Einbruch/Brand/Access: -500/-199  
de.securitysystems@bosch.com  
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

**Haus-ServiceRuf**  
Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Ingersheimer Straße 16  
70499 Stuttgart  
Weitere Informationen erhalten Sie unter:  
Telefon 0711 3653 1000  
Telefax 0711 811-5125 294  
Haus-Service.Ruf@de.bosch.com  
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

**Represented by**