## Безопасность

#### Опасно!

Меры электробезопасности



Травмы при работе с электричеством возможны в тех случаях, когда система работает неправильно или если она была вскрыта или модифицирована. Запрещается вскрывать и модифицировать систему. Если вы хотите внести изменения в систему, обратитесь к своему установщику.

#### Внимание!

Важные компоненты



Повреждение важных компонентов возможно в том случае, если система подвергается неосторожному обращению или если система была вскрыта или модифицирована.

- Всегда обращайтесь с системой бережно.
- Запрещается вскрывать и модифицировать систему.
- Если вы хотите модифицировать систему, обратитесь к вашему установщику.

# **Старое электрическое и электронное** оборудование



Это изделие и/или батарея подлежит утилизации отдельно от бытовых отходов. Утилизируйте такое оборудование в соответствии с местным законодательством и нормами с возможностью повторного использования и/или переработки. Это поможет сэкономить ресурсы и защитить здоровье человека и окружающую среду.


# Краткая информация

В данном документе приведено краткое описание наиболее важных особенностей эксплуатации системы MAP 5000.

Подробные сведения и инструкции по эксплуатации см. в руководстве пользователя сенсорной клавиатуры MAP 5000.

# Обзор системы

С левой стороны корпуса пульта управления МАР пульт управления расположены три светодиодных индикатора:



Обоз наче- ние на схе- ме	Компо- нент	Описание
1	Зеленый светодиод- ный инди- катор	Указывает, что пульт управления в нормальном состоянии.
2	Желтый светодиод- ный инди- катор	Указывает на состояние неисправности, маскирование устройств, режим обхода или деактивацию устройств в системе.
3	Красный светодиод- ный инди- катор	По умолчанию указывает на наличие состояния тревоги в системе безопасности.

## Операции

#### Вход в систему


## Вход в систему

- 1. Для отображения экрана входа коснитесь экра-
- 2. В поле «код» введите ваш код. Код пользователя состоит из трехзначного идентификатора пользователя и шестизначного пароля (например, 005 123456).
  - При введении правильного кода отображается главное меню.

#### Неправильный код

Если код неправильный, отображается сообщение об ошибке.

• Чтобы очистить поле «пароль», нажмите



#### Отключение сигналов тревоги

# Отключение акустического сигнала тревоги локального пульта управления пульт управления

- Коснитесь экрана локального пульта управления пульт управления.
- ⇒ Отобразится экран входа и акустический сигнал тревоги на местном пульте управления пульт управления отключится.

# Отключение всех акустических сигналов тревоги на удаленных устройствах

- 1. Войдите для отображения всех акустических сигналов тревоги. См. *Вход в систему*.
  - Первый и последний сигналы тревоги отображаются немедленно.
- 2. Для отключения сигналов тревоги на всех удалённых акустических устройствах и пультах

управления пульты управления нажмите 

⇔ Сигналы тревоги на всех удалённых акустических устройствах и пультах управления пульты
управления отключатся.

## Охраняемые области

### Открытие меню постановки на охрану

Чтобы открыть меню постановки на охрану,



 Отобразится меню постановки на охрану с тремя пунктами меню.

#### Постановка на охрану

- Выберите один из трех пунктов меню для продолжения.
  - Отобразятся области и их текущая возможность постановки на охрану.
- Область готова к постановке на охрану, если отоб-

ражается значок

- Область не готова к постановке на охрану, если



# Постановка на охрану, если область готова к постановке на охрану

 ✓ Область готова к постановке на охрану, если отображается значок
 Все устройства в

отображается значок ———. Все устройства в этой области находятся в нормальном состоянии.

Для постановки на охрану области, которая готова к постановке на охрану, выберите необходимый пункт меню или область.



2.

- ⇒ Запускается таймер оставшегося времени для выхода из помещения.
- 3. Выйдите из помещения в течение оставшегося времени.
- ⇒ Область поставлена на охрану.

#### Подготовка области к постановке на охрану

Область не готова к постановке на охрану, если

отображается значок . В области находятся активные или неисправные устройства.

- Для постановки на охрану области, которая не готова к постановке на охрану, выберите необходимый пункт меню или область.
- 2. Нажмите
  - Отобразятся все активные или неисправные устройства, которые можно или нельзя обойти.
- Устраните проблемы перечисленных устройств для того, чтобы подготовить область к постановке на охрану.

# Принудительная постановка на охрану

 Если вы хотите поставить область на охрану без перечисленных устройств и если выполнены предварительные условия, нажмите

## Принудительная постановка на охрану.

## Снятие области с охраны

#### Открытие меню снятия с охраны

Чтобы открыть меню снятия с охраны, нажмите





 Отобразится меню снятия с охраны с тремя пунктами.

#### Снятие с охраны

 Выберите один из трех пунктов меню для продолжения. ⇒ Отобразятся области и их текущее состояние охраняемости. При отображении знач-

ка область поставлена на охрану и ее можно снять с охраны.

 Для снятия области с охраны выберите необходимый пункт или область.




⇒ Область снята с охраны.

#### Просмотр состояния области

## Открытие меню состояния

1. Чтобы открыть меню состояния, нажмите



### Просмотр состояния области

Нажмите обзор состояния области.

⇒ Отображается список всех областей и их

состояние. Значок указывает, что подробная информация об области доступна для отображения. Можно также искать области по имени или фильтровать области в соответствии с их состоянием постановки на охрану или снятия с охраны.

2. Для просмотра сведений о состоянии области



Отобразятся сведения о состоянии области.

# Обход

### Открытие меню состояния

1. Чтобы открыть меню **состояния**, нажмите



Отобразится меню состояния с четырьмя пунктами.

## Обход и отмена обхода устройства

1. Нажмите обход/отмена обхода.

Отобразится список всех устройств, которые можно переключить в обход или отменить обход. Также можно найти устройства по имени или фильтровать устройства в соответствии с их состоянием неисправности и обхода.

 Для изменения состояния устройства нажмите кнопку устройства.



отменен. Значок и желтый светодиод на панели управления пульт управления указывают на то, что устройство можно переключить в обход.

#### Выход из системы

#### Выход из системы

Для выхода из системы нажмите



# **Поиск и устранение** неисправностей

В случае возникновения проблем или неожиданного поведения системы обратитесь к установщику.

Подробные сведения и инструкции по эксплуатации см. в руководстве пользователя сенсорной клавиатуры MAP 5000.

Отсканируйте QR-код, чтобы загрузить руководство пользователя.





# MAP touch keypad 5000

IUI-MAP0001-3



### **Bosch Security Systems B.V.**

Torenallee 49 5617 BA Эйндховен Нидерланды

## www.boschsecurity.com

© Bosch Security Systems B.V., 2023

Building solutions for a better life.

2023-02 | V01 | F.01U.409.072 | 202302090717